



Arctic Cooling Systems s.à.r.l. - 2 Op Huefdréisch - L-6871 Wecker

BESCHEINIGUNG


Herr Heinz Werner Schröder

hat mit Erfolg am
Seminar

- DIXELL XWeb500 embedded Webserver
- Busgesteuerte Regleranbindung
- Hierarchie der Alarmgruppen und Alarmierung über
 - TCP/IP
 - Modem
 - GSM

teilgenommen

Wecker im Juni 2008

Unterschrift: 

ARCTIC Cooling-Systems S.à r.l.

Op Huefdréisch 2

L-6871 Wecker

Fon: 00352/26716161 Fax: 00352/26716162

www.arctic.lu